

| | |
|-------------|--|
| <p>題目</p> | <p>主機機房及電腦教室的電源線插頭應有接地的連結或有避雷針等裝置，避免如雷擊事件所造成損害情況。</p> |
| <p>辦理方式</p> | <p>本校主機機房及電腦教室的電源線插頭應有接地的連結或有避雷針等裝置，避免如雷擊事件所造成損害情況。</p> |
| <p>佐證資料</p> | <div data-bbox="255 376 1412 772" data-label="Section-Header"> <h2 style="text-align: center;">臺北市瑠公國中</h2> <h1 style="text-align: center;">電腦系統主機房及電腦教室 防雷擊突波設備安置與保護</h1> </div> <div data-bbox="172 862 1485 1003" data-label="Text"> <p>主機機房及電腦教室的電源線插頭應有接地的連結或有避雷針等裝置，避免如雷擊事件所造成損害情況。</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="183 1037 821 1883" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="845 1037 1481 1883" data-label="Image"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="188 1899 817 1937" data-label="Caption"> <p>機房設置 6KVA 主動式 UPS，可防雷擊與突波</p> </div> <div data-bbox="890 1899 1439 1937" data-label="Caption"> <p>電腦教室設置穩壓器，可防雷擊與突波</p> </div> </div> |